

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja

CERTIFIKÁT

č.: 2170045

Objednatel: KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčková 432, 280 94 Kolín IV, Česká republika

Výrobce/Držitel licence: KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčková 432, 280 94 Kolín IV, Česká republika

Výrobek: Elektroinstalační trubky ohebné LPFLEX s velmi nízkou mechanickou odolností s příslušenství (viz příloha)

Obchodní značka:

Typ: 2313, 2316, 2323, 2329, 2336, 2348, 2316E - 2363

Jmenovité hodnoty: instalace do 1000 V, -5 °C až +60 °C, kód třídění 1121

Elektrotechnický zkušební ústav na základě splnění požadavků certifikačního schématu „Značka ESČ“ uděluje licenci na užívání značky



Současně s touto značkou může držitel licence používat značku Česká kvalita (viz příloha).

Touto značkou může být označován výrobek specifikovaný v tomto certifikátu po dobu platnosti níže uvedené smlouvy na užívání značky ESČ, při dodržení všech pravidel uvedených v této smlouvě.

Právo označovat výrobek výše uvedenou značkou je založeno na:

- protokolu o zkouškách č. 703854-01/01 ze dne: 21.11.2017

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:
ČSN EN 61386-1ed.2:09, ČSN EN 61386-22:04+A11:11
(IEC 61386-1:2008, IEC 61386-22:2002)

- provedení inspekce v místě výroby podle dokumentu CIG 023 a CIG 024 č. 700539-01 ze dne 11.04.2017
- smlouvě na užívání značky ESČ č. 703854 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem

Jiné údaje:

27.11.2017

V Praze dne

RNDr. Milan Press
Zástupce vedoucího certifikačního orgánu



razítko



703854-01

Elektroinstalační trubky ohebné LPFLEX s velmi nízkou mechanickou odolností a příslušenství – 125N

Pliable conduit "LPFLEX" for very low mechanical strength and accessories – 125 N

Použitý rozsah teplot/Utilization range: -5°C až +60°C

Materiál/material: PVC (barva dle přání zákazníka/Colour according to request customer)

Kód třídění dle (code classification) ČSN EN 61386-1, IEC 61386-1: 1121

Typ / Type	Vývodka rovná/ bushing	Vývodka poloohnutá/ bushing	Spojka rovná/ couplings
2313	9913	3113/P	
2316	9916	3116/P	0216
2323	9923		0223
2329	9929		0229
2336	9936		
2348	9948		

Typ /type	Adaptalog			Adaptalog – příruba/ adaptalog-flange			Koncovka/ end
	Přímý/ direct	90°C	45°C	Přímá/ direct	90°C	45°C	
2316E	AM 16/16	AM 16/16-90	AM 16/16-45	A 16FL	A 16 FL-90	A 16 FL-45	A-ES 16
	APG 16/13	APG 16/13-90	APG 16/13-45				
2320	AM 20/20						A-ES 20
2325	AM 25/25						
2332							A-ES 32
2340							A-ES 40
2350							
2363							

Příslušenství/ accessories

Podložky (M)/ sealing washer (M)	Podložky (PG)/ sealing washer (PG)	Matice (PG)/ nut (PG)	Demontážní díl/ part of demounting
A-SW/M16	A-SW/PG 16	A-LN/PG 16	A16RT
A-SW/M20	A-SW/PG 13		ARTSET
A-SW/M25			

