



KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčková 432
CZ – 280 94 Kolín IV

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ č. 1A-EU-04/18-03

podle zákona č. 90/2016 Sb. v platném znění

My, KOPOS KOLÍN a. s.
Havlíčková 432
280 94 Kolín IV
Česká republika
IČ: 61672971
DIČ: CZ61672971

prohlašujeme na svou výhradní odpovědnost, že

výrobek/typ: **Krabice a příslušenství k elektroinstalačním lištám a kanálům**

výrobce: **KOPOS KOLÍN a.s. Havlíčkova 432, 280 94 Kolín IV, Česká republika**

Předmět prohlášení: Elektroinstalační krabice slouží pro upevnění přístrojů. Krabice jsou odolné proti šíření plamene. Teplotní odolnost krabic pro instalaci je od -5°C až do + 60°C. Teplotní odolnost krabic pro skladování a dopravu je od -15°C. Bezhalogenové krabice neobsahují halogeny. Používají se v prostředí s vyšším zájmem na ochranu osob a zařízení a jsou vyznačena písmeny HF na konci typového čísla.

Výše popsaný předmět prohlášení je ve shodě s harmonizačními právními předpisy Evropské Unie a dalšími právními a jinými předpisy:

Předpisy Evropské Unie	Předpisy ČR	Harmonizované normy	Související certifikáty a zkušební protokoly	Jiné technické specifikace
2014/35/EU - LVD	Zákon č. 90/2016 Sb. v platném znění NV 118/2016 Sb. v platném znění	ČSN EN 50085-1:06 - včetně změn (EN 50085-1:05 including amendments) ČSN EN 50085-2-1:07 včetně změn (EN 50085-2-1:06 including amendments)	zkušební protokol č. 605783-01/01 ze dne 28.2.2017 Vydal: Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika	
1907/2006 - REACH				Bezpečnostní listy použitých materiálů

Na základě plnění podmínek dle těchto předpisů bylo na výrobek umístěno označení CE.

Modul posuzování shody: **MODUL A: Interní řízení výroby**

Technická dokumentace k výrobkům:

- Montážní návod
- Datový list
- Katalog k výrobkům volně k dispozici na <http://www.kopos.cz/cs/katalogy>
- Interní dokumenty

Společnost KOPOS KOLÍN a.s. je certifikována dle ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015 a dle programu Bezpečný podnik.

Podepsáno za KOPOS KOLÍN a.s.

KOPOS KOLÍN a.s.
ÚSEK ŘÍZENÍ SYSTÉMU JAKOSTI

Ing. Jana Dejmková

představitel vedení QMS, EMS a BOZP

Místo vydání: Kolín

Datum vydání: 1.3.2018

č. 1A-EU-04/18-03

1 z 2



KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčková 432
CZ – 280 94 Kolín IV

Příloha č. 1 k EU prohlášení o shodě č. č. 1A-EU-04/18-03

Přístrojové nosiče k elektroinstalačním lištám a kanálům

Název	Typ		Pro lišty	
krabice přístrojová	KP EKE	KP EKE HF	EKE 100x60	EKE 100x60 HF
	KP EKE/1	KP EKE/1 HF		
	KP 80 PK	KP80 PK HF	PK 110x65 D	PK 110x65 D HF
krabice přístrojová	KP-EKE	KP EKE HF	EKE 140x60	EKE 140x60 HF
	KP EKE/1	KP EKE/1 HF		
nosič přístrojový	PN EKE	PN EKE		
krabice přístrojová	KP EKE	KP EKE HF	EKE 180x60	EKE 180x60 HF
	KP EKE/1	KP EKE/1 HF		
nosič přístrojový	PN EKE	PN EKE		
krabice přístrojová	PK 60/30	PK 60/30 HF	PK 110X70	PK 110X70 HF
krabice parapetní	PK 60	PK 60 HF		
krabice přístrojová	KP PK	KP PK HF	PK 110X70 D	PK 110X70 D HF
	KP PK/1	KP PK/1 HF		
krabice parapetní	PKP 60/30	PKP 60/30 HF		
nosič přístrojový	PN 080/45-1	PN 080/45-1 HF		
	PN 080/45-2	PN 080/45-2 HF		
	PN 080/45-3	PN 080/45-3 HF		
	PN 080/45-4	PN 080/45-4 HF		
	PN 080/45-5	PN 080/45-5 HF		
krabice přístrojová	KP-PK	KP-PK HF	PK 140X70	PK 140X70 HF
	KP-PK/1	KP-PK/1 HF		
krabice parapetní	PKP 60/30	PKP 60/30 HF		
krabice přístrojová	KP-PK	KP-PK HF	PK 140X70 D	PK 140X70 D HF
	KP PK/1	KP-PK/1 HF		
nosič přístrojový	PN PK	PN PK		
nosič přístrojový	PN 106/45-1	PN 106/45-1 HF		
	PN 106/45-2	PN 106/45-2 HF		
	PN 106/45-3	PN 106/45-3 HF		
	PN 106/45-4	PN 106/45-4 HF		
	PN 106/45-5	PN 106/45-5 HF		
nosič přístrojový	PN 106/45-1	PN 106/45-1 HF	PK 170X70 D	PK 170X70 D HF
	PN 106/45-2	PN 106/45-2 HF		
	PN 106/45-3	PN 106/45-3 HF		
	PN 106/45-4	PN 106/45-4 HF		
	PN 106/45-5	PN 106/45-5 HF		
nosič přístrojový	PN PK	PN PK		
rozpěrka přístrojová	R 8420-14	R 8420-14 HF		

Alphora
KOPOS KOLÍN a.s.
 ÚSEK ŘÍZENÍ SYSTÉMU JAKOSTI