

lustrhák s maticí a návlekem

KBP-9**KBP-10**

popis výrobku: nosnost lustrháku je 25 kg

lustrhák je nutné opatřit izolačním návlekom z PVC

součástí balení lustrháku je izolační návlek a matice

matici je nutné nasadit do spodku krabice KBS-3 před zalitím betonem!

KBP-9: délka 100 mm, určený pro sestavu s tělem krabice KBT-2

KBP-10: délka 118 mm, určený pro sestavu s tělem krabice KBT-1

materiál: ocel

hmotnost: 24 g

konfigurace: XX - 40 lustrháků a 40 návleků v sáčku, 40 matic v sáčku; v kartonu 80 lustrháků, návleků a matic

Příklad použití lustrháku na horizontální bednění

Víčko KBV-1 (KBV-2) se připevní na pevný horizontální díl bednění.

Tělo KBT-1 (KBT-2) se sestaví se spodem KBS-3 a po vytvoření otvoru pro elektroinstalační trubky, se společně zamáčknou do již zafixovaného víčka.

Do připravené sestavy se instalují elektroinstalační trubky. Výrobce doporučuje použití ohebných trubek LPE (23xx/LPE-x)

Matice KBM se do spodního dílu KBS-3 vkládá před zalitím sestavy betonovou směsí.

Před zalitím betonovou směsi se doporučuje vyvázání sestavy k armovacím výztužím pomocí stahovacích pásků a utěsnění prostupů okolo trubek tmelem.

Po vyzráni betonové směsi a demontáži bednění se násilným odstraněním vylamovací dno víček KBV a provede se vložení lustrháku odpovídající délky. Do sestavy s tělem krabice KBT-1 je určen lustrhák KBP-10, do sestavy s tělem krabice KBT-2 je určen lustrhák KBP-9.

Pro zakrytí montážního prostoru je určeno víčko V 68 S. Víčko má připravený otvor pro přívod ke světlu a pro lustrhák.

