

# ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC  
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHJECHISCHE REPUBLIK  
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE  
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja

## CERTIFIKÁT

č.: 2110073

Objednavatel: KOPOS KOLÍN a.s.  
Havlíčková 432, 280 94 Kolín IV, Česká republika

Výrobce/Držitel licence: KOPOS KOLÍN a.s.  
Havlíčková 432, 280 94 Kolín IV, Česká republika

Výrobek: Elektroinstalační trubky ohebné LPE - x (řada EN) a příslušenství

Obchodní značka:

Typ: 2316E/LPE-1 až 2363/LPE-1  
2316E/LPE-2 až 2363/LPE-2  
(další viz příloha)

Jmenovité hodnoty: -25 °C až +90 °C, materiál šířící plamen, pro instalace do 1000 V AC

Elektrotechnický zkušební ústav na základě splnění požadavků certifikačního schématu „Značka EŠČ“ uděluje licenci na užívání značky



Současně s touto značkou může držitel licence používat značku Česká kvalita (viz příloha).

Touto značkou může být označován výrobek specifikovaný v tomto certifikátu po dobu platnosti níže uvedené smlouvy na užívání značky EŠČ, při dodržení všech pravidel uvedených v této smlouvě.

Právo označovat výrobek výše uvedenou značkou je založeno na:

- protokolu o zkouškách č. 104917-01/01 ze dne: 09.12.2011

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:

ČSN EN 61386-1ed.2:09, ČSN EN 61386-22:04, (IEC 61386-1:2008, IEC 61386-22:2002)  
TP-KO-02-11, TP-KO-03-11

- provedení inspekce v místě výroby podle dokumentu CIG 023 a CIG 024 č. 104674-01 ze dne 8.11.2011
- smlouvě na užívání značky EŠČ č. 104917 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem

23.12.2011

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček  
Vedoucí certifikačního orgánu



razítko



\* C E R / 2 1 1 0 0 7 3 \*

104917-01

**Elektroinstalační trubky ohebné LPE-x (řada EN) a příslušenství**  
**Electroinstallation pliable conduit LPE-x (series EN) and accessories**

**(-25°C až +90°C) / (-25°C to +90°C)**

ČSN EN 61386-1 ed.2 (IEC 61386-1)  
 ČSN EN 61386-22 (IEC 61386-22)

**Elektroinstalační trubky typ: / Electroinstallation pliable type:**

<b>TP-KO-02/11 320 N</b>	<b>TP-KO-03/11 125 N</b>
<b>2316 E/ LPE-1</b>	<b>2316 E/ LPE-2</b>
<b>2320 / LPE-1</b>	<b>2320 / LPE-2</b>
<b>2325 / LPE-1</b>	<b>2325 / LPE-2</b>
<b>2332 / LPE-1</b>	<b>2332 / LPE-2</b>
<b>2340 / LPE-1</b>	<b>2340 / LPE-2</b>
<b>2350 / LPE-1</b>	<b>2350 / LPE-2</b>
<b>2363 / LPE-1</b>	<b>2363 / LPE-2</b>

<b>spojky / couplers:</b>	<b>0216E/1 – 0263/1</b>
<b>ucpávky do trubek / pliable plug</b>	<b>1716E T - 1763 T</b>
<b>ucpávky do spojek / joint plug</b>	<b>1716E S - 1763 S</b>
<b>přechodové spojky z dimenze 20 na 16</b> transition couplers from dimension 20 on 16	<b>0206E/1</b>
<b>přechodové spojky z dimenze 20 na 2x16</b> transition couplers from dimension 20 on 2x16	<b>0207E/1</b>
<b>protahovací drát / pull-out wire</b>	<b>D</b>

